


PP = 80,00 m n.p.m.

Rzędna terenu	91,90	91,90	91,90	91,90	90,88	90,88	90,87	90,85	90,84	90,82	90,81	90,80	90,80	91,04	92,00	92,01	92,14	92,23	92,29	92,42	92,44	92,47								
Rzędna osi przewodu	88,679	88,632	88,626	88,577	88,558	88,540	88,500	88,399	88,316	88,234	88,161	88,127	88,111	88,104	88,078	88,067	87,959	88,237	88,458	88,902	88,971	89,065								
Głębokość wykopu	3,45	3,49	3,50	3,55	2,55	2,56	2,59	2,68	2,75	2,81	2,87	2,90	2,91	3,16	4,15	3,94	4,18	4,22	4,06	3,74	3,69	3,63								
Długość	Spadek																i=1,4%		i=4,9%		23,30									
Średnica przewodu, materiał	2x323,9x5,6/450																													
Odległości	0,00	3,30	3,75	7,05	8,40	9,65	12,45	7,10	19,55	5,75	25,25	5,75	31,05	5,10	36,10	2,40	38,50	39,60	41,90	42,70	8,75	51,45	6,80	58,25	4,40	62,65	8,85	71,50	72,90	74,75
Oznaczenia	10																SZ		1											
Sytuacja na planie																														



PP = 80,00 m n.p.m.

Rzędna terenu				
Rzędna osi przewodu				
Głębokość wykopu	3,14	3,14	3,12	3,13
Długość	Spadek			k=0,2%
Średnica przewodu, materiał	2x323,9x5,6/450			
Odległości	0,00	2,10	6,00	8,10
Oznaczenia	14	13	12	11
Sytuacja na planie				

TECHNIKA SANITARNA
KAZIMIERZ KURKOWSKI
86-300 Grudziądz
ul. Grobłowa 15/17
tel./fax: +48-56-46-239-65
e-mail: technika_sanitarna@op.pl

Investor

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gostyninie Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 24, 09-500 Gostynin

Projekt
BUDOWA SIECI CIEPŁEJ MAGISTRALNEJ Z RUR PREIZOLOWANYCH, WYPOSAŻONYCH W SYSTEM SYGNALIZACYJNO-OSTRZEGAWCZY, FABRYCZNĄ IZOLACJĘ TERMICZNĄ Z PŁASZCZEM OCHRONNYM PRZYSTOSOWANYM DO UKŁADANIA BEZPOŚREDNIO W GRUNCIE NA TERENIE DZIAŁKI O NR EW. 361/7 Z OBRĘBU 0001 GOSTYNIN, POWIAT GOSTYNIŃSKI
KATEGORIA OBIEKTU XXVI

Adres Inwestycji
09-500 Gostynin
dz. nr ew. 361/7, obr. 0001 Gostynin

Etap
PROJEKT BUDOWLANY

Rysunek
PROFIL PODŁUŻNY SIECI CIEPŁEJ
odc. 10±1, 14±11

Branża	Data	Skala
SANITARNA	02.2021	1:100 1:250

Projektant	inż. Kazimierz Kurkowski	Podpis:
b. sanitarna	nr upr. BP-RN-V/153/TO/82-83	

Sprawdzający	inż. Marek Koleccki	Podpis:
b. sanitarna	nr upr. KUP/0135/POOS/06	

Nr umowy	Nr rysunku	Revizja
01/NT/2020	SC-01	A