



OZNACZENIA		ILOŚĆ
1	Armatura preizolowana - zawór odcinający z podwójnym odpowietrzeniem/odwodnieniem Dn300/Dn50	2 szt.
2	Kotłak ochronny	6 szt.
3	Pierścień wyrównawczy 600/60mm	1 szt.
4	Pokrywa żelbetowa 1800/625/200mm	1 szt.
5	Pierścień odciążający 1800/1350/200mm	1 szt.
6	Krag żelbetowy ze stopniami 1000/500mm	1 szt.
7	Płyta żelbetowa redukcyjna 2000/1000/200mm	1 szt.
8	Krag żelbetowy ze stopniami 2000/500mm	1 szt.
9	Krag żelbetowy ze stopniami 2000/1000mm	2 szt.
10	Ustabilizowanie kragu betonem B-25	0,015m <sup>3</sup>
11	Fundament z bloczków betonowych B-25 2140/250/888mm	2 szt.
12	Podbudowa z betonu B-15 2600/2600/150mm	1 szt.
13	Właz kanatowy $\phi$ 600mm kl.D400 wg PN-EN 124	1 szt.
14	Rura wywiewna $\phi$ 110 PCV	1 szt.
15	Rura nawiewna $\phi$ 110 PCV	1 szt.

			86-300 Grudziądz ul. Groblewa 15/17 tel./fax +48-56-46-239-65 e-mail: technika.sanitarna@op.pl
Inwestor: <b>Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gostyninie Sp. z o.o.</b> ul. Kolejowa 24, 09-500 Gostynin			
Projekt: <b>BUDOWA SIECI CIEPLNEJ MAGISTRALNEJ Z RUR PREIZOLOWANYCH, WYPOSAŻONYCH W SYSTEM SYGNALIZACYJNO-OSTRZEGAWCZY, FABRYCZNĄ IZOLACJĘ TERMICZNĄ Z PŁASZCZEM OCHRONNYM PRZYSTOSOWANYM DO UKŁADANIA BEZPOŚREDNIO W GRUNCIE NA TERENIE DZIAŁKI O NR EW. 361/7 Z OBRĘBU 0001 GOSTYNIN, POWIAT GOSTYNIŃSKI</b> KATEGORIA OBIEKTU XXVI			
Adres Inwestycji: <b>09-500 Gostynin</b> dz. nr ew. 361/7, obr. 0001 Gostynin			
Etap: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>			
Rysunek: <b>SZCZEGÓŁ STUDZIENKI ZAWOROWEJ Sz2</b>			
Branża	Data	Skala	
SANITARNA	02.2021	1:20	
Projektant b. sanitarna	inż. Kazimierz Kurkowski nr upr. BP-RN-V/153/TO/B2-83	Podpis:	
Sprawdzający b. sanitarna	inż. Marek Kolecki nr upr. KUP/0135/POOS/06	Podpis:	
Nr umowy	Nr rysunku	Revizja	
01/NT/2020	SC-02	A	